

Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства ООО "МК-ЭНЕРГОТРАНС"

№	Наименование показателя	Значение показателя, годы		
		2021	2022	Динамика изменения показателя, %
1	2	3	4	5
1	Коэффициент износа по всему эксплуатируемому имуществу	60	60	0
	в том числе			
1.1	по уровню СН2			
1.1.1	ВЛ-6-10 кВ	60	60	0
1.1.2	КЛ-6-10 кВ	60	60	0
1.1.3	Силовое оборудование ТП-10(6)/0,4 кВ	60	60	0
1.2	по уровню НН			
1.2.1	ВЛ-0,4 кВ	60	60	0
1.2.2	КЛ-0,4 кВ	60	60	0